

1  
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту культури,  
національностей, релігій та охорони  
культурної спадщини Одеської  
обласної державної адміністрації,

  
« 1 » Вересень 2023 р

### АКТ

прийому готовності КЗ «Одеський художній фаховий коледж ім.М.Б.Грекова» до нового  
2023/2024 навчального року  
(найменування закладу освіти)

Повна адреса: м.Одеса, вул. Преображенська 14,14/16 . Телефон (048)771-13-18

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти Косміна Ольга Георгіївна

Відповідно до Наказу Департаменту освіти і науки обласної державної (Військової) адміністрації від 23.06.2023 №112-ОД «Про підготовку закладів освіти Одеської області до початку 2023/2024 навчального року» перевірку проводила комісія в складі:

**Надія ГУРВИЦ** – Завідувач сектору мистецтв Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної (військової) адміністрації;

**Денис ОСАДЧИЙ** – Головний інспектор ВЗНС по Приморському району Одеської МТГ Одеського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області підполковник служби цивільного захисту (за згодою);

**Олена ВЕРЖБИЦЬКА** – Старший ДОП СП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області, майор поліції (за згодою);

**Валентин ЯЛИМОВ** – заступник директора з АГЧ КЗ «Одеський художній фаховий коледж імені М.Б.Грекова»;

**Інна ЛЕВЕНЕЦЬ** – голова профспілки КЗ «Одеський художній фаховий коледж імені М.Б.Грекова»;

**Галина БОРСУКОВА** – головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини;

**Ірина ХРАМОВА** – лікар з загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства.

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_»  
(наказ МОН № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. – комунальна власність
2. У 2023/ 2024\_навчальному році в закладі освіти буде навчатися 24 групи, 226 студентів.
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік В наявності
4. Стан та якість ремонту приміщень:  
капітального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
поточного \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
Хто виконував роботи з ремонту будівель \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
5. Стан території та її площа стан території задовільний. Площа території 0.5 га
6. Кількість і стан допоміжних споруд \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
7. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

8. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан \_\_\_\_\_

9. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключення м до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	-	-	-	-	-	-
Протирадіаційне укриття	-	-	-	-	-	-
Споруда подвійного призначення	-	-	-	-	-	-
Найпростіше укриття	М.Одеса, вул. Преображенська 14	110	-	-	-	Готовий

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовним і пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засоби зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	М.Одеса, вул. Преображенська 14, 14/16	так	так	ні	ні	ні
Гуртожиток	-	-	-	-	-	-
Майстерня	-	-	-	-	-	-

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

## 10. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	95	90	98	-	-	
Здобувачі освіти	226	-	-	-	-	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

## 11. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявні;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) так;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявне;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) наявні.

## 12. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан \_\_\_\_\_ -

## 13. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Суміщені (комбіновані)	7		7	+		+

## 14. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Художні майстерні	86	15	+	паркет	+	-

15. Наявність методичного кабінету в наявності

16. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників в наявності

17. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	35	35	
	Магнітофони Телевізори	3	3	
	Електрофони	-	-	
	Кінопроектори	-	-	
	Діапроектори	-	-	
	Радіовузол	-	-	
	Мовна лабораторія	-	-	
	Епіпроектори			
	Пристрій для зашторювання	3	3	
	Екрани	-	-	
	Інші пристрої	3	3	
		-	-	

18. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 108, інвентар в наявності

19. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки **Немає**

20. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) **задовільний**. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм \_\_\_\_\_

21. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць **немає** \_\_\_\_\_

22. забезпеченість та стан меблів **забезпечено** \_\_\_\_\_

забезпеченість технологічним обладнанням **забезпечено** \_\_\_\_\_

санітарний стан \_\_\_\_\_

умови для миття рук .Наявність проточної води: холодної **так**, гарячої **так** \_\_\_\_\_

23. Організація питного режиму \_\_\_\_\_

24. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів **немає** .

25. Наявність і стан бібліотеки **задовільний**

26. Фонд підручників, посібників, художньої літератури **6898** \_\_\_\_\_

періодичних видань **687** \_\_\_\_\_

Забезпеченість підручниками за предметами **100%** \_\_\_\_\_

27. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами **так**.

28. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення в наявності.

29. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту \_\_\_\_\_ в наявності \_\_\_\_\_ ;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання в наявності \_\_\_\_\_ ;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння в наявності \_\_\_\_\_ ;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту \_\_\_\_\_ ні \_\_\_\_\_ ;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту,

їх обслуговування \_\_\_\_\_ в наявності \_\_\_\_\_ ;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів в наявності \_\_\_\_\_ ;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами оброблено ;

Інші питання пожежної безпеки \_\_\_\_\_.

30. Стан покрівлі \_\_\_\_\_ задовільний \_\_\_\_\_.

31. Наявність і стан інженерних комунікацій:  
Водопостачання централізоване \_\_\_\_\_ ;

газопостачання (електропостачання) централізоване \_\_\_\_\_ ;

каналізація централізована \_\_\_\_\_.

32. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну немає

33. Наявність підсобного господарства та його стан немає \_\_\_\_\_.

34. Наявність гуртожитку та його стан немає \_\_\_\_\_.

35. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) \_\_\_\_\_ в наявності.

36. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки дозими.  
Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан  
Централізоване

Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечення.

37. Наявність та реєстрація колективного договору В наявності \_\_\_\_\_.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:


1. місткість основних приміщень найпростішого укриття не розрахована на стовідсоткове розміщення учнів та персоналу, що підлягає укриттю (вираховується з розрахунку: 0,6 м<sup>2</sup> площі основних приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на одну особу) (пункт 3.6, розділу III Рекомендацій щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (Додаток до листа ДСНС від 14.06.2022 року № 03-1870/162-2));

2. Посилення зовнішніх огорожувальних конструкцій шляхом закладки кам'яними матеріалами віконних отворів товщиною не менше ніж 56 см., або закладанням мішками з піском або ґрунтом укладений поперек конструкції не менше ніж 67-78 см;


3. Надати до 4.09.2023 списки співробітників, які підлягають медичному огляду.

Члени комісії:


Надія ГУРВИЦЬ



Валентин ЯЛИМОВ




Ірина ХРАМОВА



Інна ЛЕВЕНЕЦЬ



Галина БОРСУКОВА



Денис ОСАДЧИЙ



Олена ВЕРЖБИЦЬКА

