

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

26.07.2023

м. Одеса
(назва населеного пункту)

Головний інспектор ВЗНС по Приморському району ОМТГ Одеського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області підполковник служби цивільного захисту Денис ОСАДЧИЙ

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Старший ДОП СП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області майор поліції Олена ВЕРЖБИЦЬКА

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Лікар із загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства м. Одеса Одеського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області Наталія КАДУК

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

Завідувач сектору мистецтв Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної (військової) адміністрації Надія ГУРВИЦ

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

Директора Комунального закладу «Одеській художній фаховий коледж імені М.Б.Грекова» Ольга КОСМІНА, заступник директора з АГЧ Комунального закладу «Одеській художній фаховий коледж імені М.Б.Грекова» Валентин ЯЛИМОВ, начальник штабу цивільного захисту Комунального закладу «Одеській художній фаховий коледж імені М.Б.Грекова» Борис ОСАДЧИЙ, голова профспілки КЗ «Одеській художній фаховий коледж імені М.Б.Грекова» Інна ЛЕВЕНЕЦЬ.

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (приміщення), розташованого за адресою:

Частини цокольного приміщення, що використовується для художніх майстерень КЗ «ОХФК ім. М.Б.Грекова» за адресою: 65086, Одеська область, м. Одеса, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 14/16.

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить на праві власності Одеської обласної раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Художні майстерні в цокольному приміщенні КЗ «ОХФК ім. М.Б.Грекова»
основне функціональне призначення,

Приміщення вбудоване

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках

тощо)

загальна площа 174 кв.м, загальний об'єм 688 куб.м, кількість осіб які укриваються 110.

2. Загальний стан об'єкта:

справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: приміщення чисті та сухі, без ознак підтоплення (затоплення)

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: два входи, який одночасно використовується як вихід, не захарашено, не обладнано для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом, відсутня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, бутильована вода

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли в наявності санвузлів 1, рукомийників 1, душових кабінок не передбачено, справні, функціонують

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) не вимагається

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: передбачено проектом (централізоване від міської мережі), на момент огляду не функціонує, у зв'язку з чим перевірити працездатність не можливо

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення у наявності, у задовільному стані, з використанням люмінесцентних ламп, забезпечено резервне освітлення, заземлення наявне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

в наявності переносна радіоточка із можливістю автономного живлення, стаціонарні телефонні апарати наявні.

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено, наявна автоматична пожежна сигналізація з виводом на пульт цілодобового спостереження, обслуговуюча організація –

ТОВ «БМК «ЗЕВС», обслуговується на підставі договорів 064/23-ТО. 064/23-ТН від 02.02.2023

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння пожежними кран-комплектами не укомплектовано, наявні порошкові вогнегасники ВП-5 (з) у кількості 4 шт.,

перезаряджені

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення художніх майстерень, що є частиною цокольного приміщення КЗ «ОХФК ім. М.Б.Грекова» за адресою: 65086, Одеська область, м. Одеса, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 14/16, рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд (на кількість учнів та персоналу, що підлягає укриттю до 110 осіб).

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: обов'язкового дотримання Рекомендацій щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (додаток до листа ДСНС від 14.06.2022 року № 03-1870/162-2), санітарних та протипожежних вимог, а саме: 1. Місткість основних приміщень найпростішого укриття не розрахована на стовідсоткове розміщення учнів та персоналу, що підлягає укриттю (вираховується з розрахунку: 0,6 м² площі основних приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на одну особу) (пункт 3.6, розділу III Рекомендацій щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (Додаток до листа ДСНС від 14.06.2022 року № 03-1870/162-2));

2. Посилення зовнішніх огорожувальних конструкцій шляхом закладки кам'яними матеріалами віконних отворів товщиною не менше ніж 56 см., або закладанням мішками з піском або ґрунтом укладений поперек конструкції не менше ніж 67-78 см;

1) забезпечити приміщення найпростішого укриття:

- ємностями з питною водою (з розрахунку 2 л на добу на одну особу (постійно));
- засобами зв'язку і оповіщення (телефон, радіоприймач, мережі інтернет (встановлення Wi-Fi – пристроїв (постійно));

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:



Головний інспектор ВЗНС по
Приморському району Одеської МТГ
Одеського РУ ГУ ДСНС України в
Одеській області підполковник служби
цивільного захисту Денис ОСАДЧИЙ.



Старший ДОП СП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ
НП в Одеській області майор поліції
Олена В. РИБИЦЬКА.

Головний спеціаліст відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства м. Одеса Одеського
районного ГУ Держпродспоживслужби в
Одеській області Наталія КАДУК
(посада, власне ім'я, прізвище)



Завідувач сектору мистецтв
Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної (військової)
адміністрації Надія ГУРВИЦ

Ольга Косміна

Директора Комунального закладу
«Одеський художній фаховий коледж
імені М.Б.Грекова» Ольга КОСМІНА.

Валентин Ялимов

Заступник директора з АГЧ
Комунального закладу «Одеський
художній фаховий коледж імені
М.Б.Грекова» Валентин ЯЛИМОВ

Борис Осадчий

Начальник штабу цивільного захисту
Комунального закладу «Одеський
художній фаховий коледж імені
М.Б.Грекова» Борис ОСАДЧИЙ.

Інна Левенець

Голова профспілки КЗ «Одеський
художній фаховий коледж імені
М.Б.Грекова» Інна ЛЕВЕНЕЦЬ
(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Директора Комунального закладу «Одеський художній фаховий
коледж імені М.Б.Грекова»

Ольга Косміна

Ольга КОСМІНА
(власне ім'я, прізвище)

26.07.2023 року

